

Requisiti minimi impiantistici Casa funeraria (Sala commiato)

La casa funeraria deve essere dotata di **condizionamento ambientale che assicuri le seguenti caratteristiche igrometriche:**

Temperatura interna invernale ed estiva	non superiore a 18°C per locali con presenza di salme
Umidità relativa	60% +/- 5
Numero ricambi ora aria esterna	15 v/h

Dotazione minima impiantistica: impianto di illuminazione di emergenza

Le case funerarie dotate dei requisiti sopra esposti e attrezzature per l'osservazione della salma, possono prevedere l'esercizio dell'attività di imbalsamazione e tanatoprassi secondo le modalità e i termini stabiliti da appositi provvedimenti regionali e nazionali.

Presso le case funerarie possono sostare per brevi periodi, in attesa del trasporto, feretri chiusi destinati ad inumazione, tumulazione o cremazione. Nelle case funerarie i servizi per il commiato possono essere altresì destinati alla celebrazione delle esequie civili o religiose per appartenenti a confessioni religiose che non dispongano di locali adatti a tale scopo.

E' compito del comune regolamentare l'attività di cui al presente articolo, secondo principi uniformi stabiliti con normativa statale eventualmente integrati con normativa regionale.

Area di scarico:

deve essere un area riservata per il trasferimento del defunto all'interno della struttura. Tale area sarà dotata di impianti per il lavaggio delle mani, il pavimento sarà impermeabile e facile da pulire e dotato di punto di scarico.

Area di preparazione:

l'accesso all'area di preparazione dovrà essere limitato alle persone autorizzate; l'area sarà dotata di cartello indicante tali limitazioni.

L'area dovrà essere protetta contro l'intrusione di animali/insetti attraverso l'utilizzo di finestre schermate, l'utilizzo di insetticida e di raticide (pest control) o altri sistemi.

Il personale deve essere istruito sulla necessità di mantenere porte e finestre chiuse

Eventuali rifiuti prodotti in questa area saranno gestiti secondo le normative ambientali relative a tale aspetto.

E' facoltà del gestore disporre di appositi sistemi refrigeranti , tali sistemi saranno utilizzati esclusivamente per la conservazione di salme e cadaveri nei modi previsti dalla legge.

La nostra società progetta e realizza impianti di trattamento aria specifici per questa applicazione.

Per informazioni tecniche siamo a Vs. completa disposizione

Contattate il ns. ufficio tecnico al n° 031-574200 oppure via mail info@segu.it

